

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о об инспекционном визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«22» мая 2024 г., 23240131000210685592
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Сочи управления по г. Сочи Главного
управления МЧС России по Краснодарскому краю

«05» июня 2024 г., 18 час. 00 мин. № 2405/038-23/347-В/ПИБ

354000, Краснодарский край, город Сочи, ул. Московская, д. 20

Предписание
об устранении нарушений обязательных требований

1. Инспекционный визит проведен в соответствии с решением о проведении инспекционного визита от «22» мая 2024 г., № 2405/038-23/347-В/ПИБ, учетный номер проверки 23240131000210685592.

2. Инспекционный визит проведен в рамках:

осуществления федерального государственного надзора в области гражданской обороны

3. Инспекционный визит проведен следующими должностными лицами:

- Левкович Максим Евгеньевич – старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы Центрального района г. Сочи отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Сочи управления по г. Сочи Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю
- Бикеев Александр Витальевич – инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы Центрального района г. Сочи отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Сочи управления по г. Сочи Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю

4. Инспекционный визит проведен в отношении:

деятельности, действий (бездействий) граждан и организаций, при которых должны соблюдаться обязательные требования в области гражданской обороны, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействия)

5. Инспекционный визит был проведен по адресу (местоположению):

1. край Краснодарский, г. Сочи, р-н Центральный, ул. Красноармейская, Дом 30

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" ГОРОДА СОЧИ ИНН 2320057560, адрес регистрации юридического лица: КРАСНОДАРСКИЙ, СОЧИ, УЛИЦА, КРАСНОАРМЕЙСКАЯ (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-Н), 30

7. Инспекционный визит проведен в следующие сроки:

с «05» июня 2024 года, 10 час. 00 мин.

по «05» июня 2024 года, 18 час. 00 мин.

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

08 час 00 минут (часы, минуты)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

- Не планируются мероприятия по техническому обслуживанию защитных сооружений гражданской обороны, текущему и капитальному ремонту защитных сооружений гражданской обороны (абзац третий пункта 10 Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны <55>; пункты 1.3, 1.8 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны; абзац второй подпункта 16.4 Положения об организации и ведении гражданской

МБУ ДО «Центр творческого развития
и гуманитарного образования»
города Сочи
« 05 » июня 20 24 г.
Входящий № 34

обороны в муниципальных образованиях и организациях).. Место выявления нарушения: 354065, Краснодарский край, Сочи город, Красноармейская улица, д. 30

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 10, абзац 3. Постановление Правительства Российской Федерации 1309 от 29.11.1999 'О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны'

Нарушенное обязательное требование:

Организацией обеспечена сохранность существующих объектов гражданской обороны, в том числе сооружений метрополитенов, используемых в качестве защитных сооружений гражданской обороны, приняты меры по поддержанию их в состоянии постоянной готовности к использованию

Срок устранения нарушения:

14.04.2025

2. При эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны в режиме повседневной деятельности не выполняются условия для безопасного пребывания укрываемых в военное время, а именно демонтированы входные двери в защитное сооружение предусмотренные проектной документацией (абзац второй пункта 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации; пункт 13 Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны; абзац второй подпункта 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях; пункты 3.2.1, 3.2.2 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны; пункты 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время).. Место выявления нарушения: 354065, Краснодарский край, Сочи город, Красноармейская улица, д. 30

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 10, абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1309 от 29.11.1999 'О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны'

Нарушенное обязательное требование:

Организацией созданы в мирное время по согласованию с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, в сфере ведения которых она находится, объекты гражданской обороны

Срок устранения нарушения:

14.04.2025

3. В защитных сооружениях гражданской обороны отсутствуют планы защитных сооружений гражданской обороны с указанием всех помещений и находящегося в них оборудования и путей эвакуации, эксплуатационная схема систем вентиляции защитных сооружений гражданской обороны, инструкции по использованию средств индивидуальной защиты, инструкции о мерах пожарной безопасности, правила поведения укрываемых в защитных сооружениях гражданской обороны, списки телефонов (подраздел 3.6 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны).. Место выявления нарушения: 354065, Краснодарский край, Сочи город, Красноармейская улица, д. 30

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Подраздел 3.6, пункт 5. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'

Нарушенное обязательное требование:

В защитном сооружении гражданской обороны организации имеется план защитного сооружения гражданской обороны с указанием всех помещений и находящегося в них оборудования и путей эвакуации

Срок устранения нарушения:

14.04.2025

4. Не проводятся мероприятия по оценке технического состояния ограждающих конструкций и защитных устройств, системы фильтровентиляции и герметичности, фильтров-поглотителей, системы водоснабжения и канализации, энергетических устройств (абзац второй пункта 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации; абзац второй подпункта 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях; пункты 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 4.3.10, 4.3.11, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны).. Место выявления нарушения: 354065, Краснодарский край, Сочи город, Красноармейская улица, д. 30

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 10, абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1309 от 29.11.1999 'О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны'

Нарушенное обязательное требование:

Организацией созданы в мирное время по согласованию с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, в сфере ведения которых она находится, объекты гражданской обороны

Срок устранения нарушения:

14.04.2025

5. Не производится техническое обслуживание технических систем защитных сооружений гражданской обороны в полном объеме и с установленной периодичностью (абзац второй пункта 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации; абзац второй подпункта 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях; пункты 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.7, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны).. Место выявления нарушения: 354065, Краснодарский край, Сочи город, Красноармейская улица, д. 30

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 10, абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1309 от 29.11.1999 'О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны'

Нарушенное обязательное требование:

Организаций созданы в мирное время по согласованию с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, в сфере ведения которых она находится, объекты гражданской обороны

Срок устранения нарушения:

14.04.2025

6. Не осуществлена подготовка к проведению мероприятий по приведению защитных сооружений гражданской обороны в готовность к приему укрываемых (абзац второй пункта 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации; абзац второй подпункта 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях; пункты 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, 6.3.5, 6.3.6, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.5 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны).. Место выявления нарушения: 354065, Краснодарский край, Сочи город, Красноармейская улица, д. 30

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 10, абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1309 от 29.11.1999 'О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны'

Нарушенное обязательное требование:

Организаций созданы в мирное время по согласованию с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, в сфере ведения которых она находится, объекты гражданской обороны

Срок устранения нарушения:

14.04.2025

(указывается наименование нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательных требований, ссылка на конкретное законодательное нарушение обязательных требований), требование, содержащееся в референтных документах, с указанием реквизитов документа, требований документов, включенных в перечень обязательных в соответствии с законодательством Российской Федерации, наименование органа федерального (налогового) органа, выданным предписанием обязательного акта, срок устранения нарушения)

Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы Центрального района г. Сочи отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Сочи управления по г. Сочи Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Бикеев Александр Витальевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

00DB24939E0A9E223C1144691D724C4E02
Владелец: Бикеев Александр Витальевич
Действителен с 19.11.2023 по 05.03.2025

Бикеев Александр Витальевич - Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы Центрального района г. Сочи отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Сочи управления по г. Сочи Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю (Государственный инспектор г. Сочи по пожарному надзору), телефон: 89284527320, e-mail: a.bikeev@23.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, исполняющего полномочия по предписанию, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

представитель по безопасности Кетиков М.Н. 05.06.24

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица, должностного лица или уполномоченного представителя контролируемого лица, индивидуального предпринимателя, индивидуального с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» _____ 20__ г. _____

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

